

Date Màjour

27/07/2026

SITUATION DE LA RESSOURCE

Débit de l'aulne à station hydro de Chateaufort sous 10ème du module ayant conduit à des lâchers depuis la retenue de Saint Michel (Brennilis) sans discontinuer depuis le 15/06 (3 jours en mai également).

Soutien d'étiage calé initialement sur débit réservé figurant dans arrêtés producteurs d'eau (10ème module), réduit le 29/06 pour se caler sur DOE et de nouveau réduit le 27/07 au DSA dans l'optique d'une gestion sur la durée des volumes de la retenue (cf. CR EPAGA)

Impact des canicules successives sur les milieux avec de fortes températures observées sur l'Aulne (27-28 °C)

Au 25/07 reste 5.5 millions de mobilisables dans la retenue par vanne de surface (sur 9 millions mobilisables quand pleine). Début de vidange cette semaine par le fond pour anticiper la nécessité de pouvoir mobiliser l'ensemble du stock cette année (permet une dilution entre eau du fond de retenue et eau de surface dont la qualité est différente). Déjà réalisé en 2022.

SITUATION PRODUCTION ET VENTE D'EAU

Production moyenne en légère hausse semaine dernière (22 000 m3/j en semaine)

Pour mémoire capacité production maximale à 28 000m3/j (20 heures)

TENDANCE

Taux de sollicitation comparable à 2022 pour le moment voir un peu supérieur depuis mi juin

Tendance à la baisse des ressources souterraines pour la plupart des adhérents- Plutôt au maintien sur Dz Co

Reports agricoles observés et allant s'accroître (observés sur CCPCP et partie régie de QBO par exemple)

Maintien temps sec et températures plutôt élevées + pic touristique : maintien d'une forte sollicitation notamment ce WE sur la presqu'île de Crozon avec le festival du bout du monde. Production à 23 000 m3/j le 28/07.

Passage du BV de l'odet en crise envisagé (report potentiel laiterie entremont sur réseau public) et perspective de passage de l'ensemble du département début août (CGRE du 22/07)

SUIVI RESSOURCE, PRODUCTION ET VOLUMES VENDUS PAR EPCI